



## 악취시험성적서

|                     |                |               |                      |       |              |                  |            |                       |  |
|---------------------|----------------|---------------|----------------------|-------|--------------|------------------|------------|-----------------------|--|
| ①<br>의뢰인            | 상호(기관명)        |               | 평택산업단지관리공단           |       | ②<br>의뢰내용    | 측정 용도            |            | 악취측정용                 |  |
|                     | 소재지(주소)        |               | 평택시 진위면 진위산단로 53-122 |       |              | 대상의 명칭<br>(측정지점) |            | 진위공공폐수처리시설<br>부지경계선   |  |
|                     | 대표자(의뢰인)       |               | 처 리 소 장              |       |              | 의뢰항목             |            | 복합악취 외<br>지정악취 8종     |  |
|                     | 관리책임자          |               | 황 성 규                |       |              |                  |            |                       |  |
| ③<br>시료채취           | 측정<br>지점<br>선정 | 지점 요약서술       |                      |       |              | 약 도              |            |                       |  |
|                     |                | 부지경계선         |                      |       |              | “생 락”            |            |                       |  |
|                     |                | 지점(높이, m)     |                      |       |              | 공정·시설            |            |                       |  |
|                     | 현장정보           | 현장 기상         |                      |       |              |                  |            | 조업 상태<br>(사업장에<br>한함) |  |
|                     |                | 날씨            | 기온                   | 풍향    | 풍속           | 기압               |            |                       |  |
|                     |                | 맑음            | 0.2 ℃                | 북서 풍  | 4.0 m/s      | 1028.9 hPa       | 정 상        |                       |  |
|                     | 채취자 의견         |               |                      |       |              |                  |            |                       |  |
| 채취일시                |                | 2022. 02. 03. |                      |       | 시료채취자        |                  | 조 병 규 (서명) |                       |  |
| ④<br>측정<br>분석<br>결과 | 측정항목           |               | 관련 기준                | 측정분석값 | 측정분석방법(기기명)  |                  | 판 정        |                       |  |
|                     | 복합악취           |               | 20배 이하               | 3     | 공기희석관능법      |                  | 적 합        |                       |  |
|                     | 암모니아           |               | 1ppm                 | 0.1   | 붕산용액흡수법(UV)  |                  | "          |                       |  |
|                     | 황화수소           |               | 0.02ppm              | 불검출   | 저온농축-GC(FPD) |                  | "          |                       |  |
|                     | 메틸메르캅탄         |               | 0.002ppm             | 불검출   | 저온농축-GC(FPD) |                  | "          |                       |  |
|                     | 다이메틸설파이드       |               | 0.01ppm              | 불검출   | 저온농축-GC(FPD) |                  | "          |                       |  |
|                     | 다이메틸다이설파이드     |               | 0.009ppm             | 불검출   | 저온농축-GC(FPD) |                  | "          |                       |  |
|                     |                |               |                      |       |              |                  |            |                       |  |
|                     |                |               |                      |       |              |                  |            |                       |  |
|                     | 분석기간           |               | 02/03 ~ 02/17        |       | 분석책임자        |                  | 김 송 현 (서명) |                       |  |
| 종합판정                |                | 적 합           |                      | 기술책임자 |              | 오 승 연 (서명)       |            |                       |  |

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2022 년 02 월 18 일



상 호 : 주 흥 환 경 주 식 회 사  
소재지및연락처 : 경기도 화성시 병점동로164번길 39, 201호(진안동, 광림빌딩)  
대 표 자 성 명 : 이 길 재 (서명 또는 인)



이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.



## 약 취 시 험 성 적 서

|                                 |                |               |                      |       |                       |                  |                       |                     |     |  |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----|--|
| ①<br>의<br>뢰<br>인                | 상호(기관명)        |               | 평택산업단지관리공단           |       | ②<br>의<br>뢰<br>내<br>용 | 측정 용도            |                       | 약취측정용               |     |  |
|                                 | 소재지(주소)        |               | 평택시 진위면 진위산단로 53-122 |       |                       | 대상의 명칭<br>(측정지점) |                       | 진위공공폐수처리시설<br>부지경계선 |     |  |
|                                 | 대표자(의뢰인)       |               | 처 리 소 장              |       |                       | 의뢰항목             |                       | 복합약취 외<br>지정약취 8종   |     |  |
|                                 | 관리책임자          |               | 최 기 영                |       |                       |                  |                       |                     |     |  |
| ③<br>시<br>료<br>채<br>취           | 측정<br>지점<br>선정 | 지점 요약서술       |                      |       |                       | 약 도              |                       |                     |     |  |
|                                 |                | 부지경계선         |                      |       |                       | “생 락”            |                       |                     |     |  |
|                                 |                | 지점(높이, m)     |                      |       |                       | 공정·시설            |                       |                     |     |  |
|                                 | 현장정보           | 현장 기상         |                      |       |                       |                  | 조업 상태<br>(사업장에<br>한함) |                     |     |  |
|                                 |                | 날씨            | 기온                   | 풍향    | 풍속                    | 기압               |                       |                     |     |  |
|                                 |                | 맑음            | 15.5 ℃               | 남서 풍  | 1.7 m/s               | 1015.1 hPa       | 정 상                   |                     |     |  |
|                                 | 채취자 의견         |               |                      |       |                       |                  |                       |                     |     |  |
| 채취일시                            |                | 2022. 05. 02. |                      | 시료채취자 |                       | 김 형 진 (서명)       |                       |                     |     |  |
| ④<br>측<br>정<br>분<br>석<br>결<br>과 | 측정항목           |               | 관련 기준                |       | 측정분석값                 |                  | 측정분석방법(기기명)           |                     | 판 정 |  |
|                                 | 복합약취           |               | 20배 이하               |       | 14                    |                  | 공기희석관능법               |                     | 적 합 |  |
|                                 | 암모니아           |               | 2ppm                 |       | 0.1                   |                  | 붕산용액흡수법(UV)           |                     | "   |  |
|                                 | 황화수소           |               | 0.004ppm             |       | ND                    |                  | 저온농축-GC(FPD)          |                     | "   |  |
|                                 | 메틸메르캅탄         |               | 0.06ppm              |       | 불검출                   |                  | 저온농축-GC(FPD)          |                     | "   |  |
|                                 | 다이메틸설파이드       |               | 0.05ppm              |       | 불검출                   |                  | 저온농축-GC(FPD)          |                     | "   |  |
|                                 | 다이메틸다이설파이드     |               | 0.03ppm              |       | 불검출                   |                  | 저온농축-GC(FPD)          |                     | "   |  |
|                                 |                |               |                      |       |                       |                  |                       |                     |     |  |
|                                 |                |               |                      |       |                       |                  |                       |                     |     |  |
|                                 | 분석기간           |               | 05/02 ~ 05/16        |       | 분석책임자                 |                  | 김 송 현 (서명)            |                     |     |  |
| 종합판정                            |                | 적 합           |                      | 기술책임자 |                       | 오 승 연 (서명)       |                       |                     |     |  |

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2022 년 05 월 16 일



상 호 : 주 흥 환 경 주 식 회 사  
소재지및연락처 : 경기도 화성시 병점동로164번길 39, 201호(진안동, 광림빌딩)  
대 표 자 성 명 : 이 길 재 (서명 또는 인)

이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.





## 악취시험성적서

|             |                |               |                      |         |           |                  |              |                       |     |  |
|-------------|----------------|---------------|----------------------|---------|-----------|------------------|--------------|-----------------------|-----|--|
| ①<br>의뢰인    | 상호(기관명)        |               | 평택산업단지관리공단           |         | ②<br>의뢰내용 | 측정 용도            |              | 악취측정용                 |     |  |
|             | 소재지(주소)        |               | 평택시 진위면 진위산단로 53-122 |         |           | 대상의 명칭<br>(측정지점) |              | 진위공공폐수처리시설<br>부지경계선   |     |  |
|             | 대표자(의뢰인)       |               | 처 리 소 장              |         |           | 의뢰항목             |              | 복합악취 외<br>지정악취 8종     |     |  |
|             | 관리책임자          |               | 최 기 영                |         |           |                  |              |                       |     |  |
| ③<br>시료채취   | 측정<br>지점<br>선정 | 지점 요약서술       |                      |         |           | 약 도              |              |                       |     |  |
|             |                | 부지경계선         |                      |         |           | “생 략”            |              |                       |     |  |
|             |                | 지점(높이, m)     |                      |         |           | 공정·시설            |              |                       |     |  |
|             | 현장정보           |               | 현장 기상                |         |           |                  |              | 조업 상태<br>(사업장에<br>한함) |     |  |
|             |                |               | 날씨                   | 기온      | 풍향        | 풍속               | 기압           |                       |     |  |
|             |                |               | 흐림                   | 28.7 °C | 남 풍       | 1.8 m/s          | 1009.1 hPa   | 정 상                   |     |  |
|             | 채취자 의견         |               |                      |         |           |                  |              |                       |     |  |
| 채취일시        |                | 2022. 08. 02. |                      |         | 시료채취자     |                  | 조 병 규 (서명)   |                       |     |  |
| ④<br>측정분석결과 | 측정항목           |               | 관련 기준                |         | 측정분석값     |                  | 측정분석방법(기기명)  |                       | 판 정 |  |
|             | 복합악취           |               | 20배 이하               |         | 6         |                  | 공기희석관능법      |                       | 적 합 |  |
|             | 암모니아           |               | 2ppm                 |         | 0.3       |                  | 붕산용액흡수법(UV)  |                       | "   |  |
|             | 황화수소           |               | 0.004ppm             |         | 불검출       |                  | 저온농축-GC(FPD) |                       | "   |  |
|             | 메틸메르캅탄         |               | 0.06ppm              |         | 불검출       |                  | 저온농축-GC(FPD) |                       | "   |  |
|             | 다이메틸설파이드       |               | 0.05ppm              |         | 불검출       |                  | 저온농축-GC(FPD) |                       | "   |  |
|             | 다이메틸다이설파이드     |               | 0.03ppm              |         | 불검출       |                  | 저온농축-GC(FPD) |                       | "   |  |
|             |                |               |                      |         |           |                  |              |                       |     |  |
|             |                |               |                      |         |           |                  |              |                       |     |  |
|             | 분석기간           |               | 08/02 ~ 08/16        |         |           | 분석책임자            |              | 이 채 란 (서명)            |     |  |
| 종합판정        |                | 적 합           |                      |         | 기술책임자     |                  | 오 승 연 (서명)   |                       |     |  |

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2022 년 08 월 16 일



상 호 : 주 흥 환 경 주 식 회 사  
소재지및연락처 : 경기도 화성시 병점동로164번길 39, 201호(진안동, 광림빌딩)  
대 표 자 성 명 : 이 길 재 (서명 또는 인)

이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.





## 악취시험성적서

|          |            |               |                      |       |         |               |                 |                  |     |  |
|----------|------------|---------------|----------------------|-------|---------|---------------|-----------------|------------------|-----|--|
| ① 의뢰인    | 상호(기관명)    |               | 평택산업단지관리공단           |       | ② 의뢰내용  | 측정 용도         |                 | 악취측정용            |     |  |
|          | 소재지(주소)    |               | 평택시 진위면 진위산단로 53-122 |       |         | 대상의 명칭 (측정지점) |                 | 진위공공폐수처리시설 부지경계선 |     |  |
|          | 대표자(의뢰인)   |               | 처 리 소 장              |       |         | 의뢰항목          |                 | 복합악취 외 지정악취 8종   |     |  |
|          | 관리책임자      |               | 최 기 영                |       |         |               |                 |                  |     |  |
| ③ 시료채취   | 측정지점 선정    | 지점 요약서술       |                      |       |         | 약 도           |                 |                  |     |  |
|          |            | 부지경계선         |                      |       |         | “생 락”         |                 |                  |     |  |
|          |            | 지점(높이, m)     |                      |       |         | 공정·시설         |                 |                  |     |  |
|          | 현장정보       | 현장 기상         |                      |       |         |               | 조업 상태 (사업장에 한함) |                  |     |  |
|          |            | 날씨            | 기온                   | 풍향    | 풍속      | 기압            |                 |                  |     |  |
|          |            | 맑음            | 17 °C                | 남남동 풍 | 2.2 m/s | 1013.2 hPa    | 정 상             |                  |     |  |
|          | 채취자 의견     |               |                      |       |         |               |                 |                  |     |  |
| 채취일시     |            | 2022. 10. 31. |                      |       | 시료채취자   |               | 조 병 규 (서명)      |                  |     |  |
| ④ 측정분석결과 | 측정항목       |               | 관련 기준                |       | 측정분석값   |               | 측정분석방법(기기명)     |                  | 판 정 |  |
|          | 복합악취       |               | 20배 이하               |       | 6       |               | 공기희석관능법         |                  | 적 합 |  |
|          | 암모니아       |               | 2ppm                 |       | 0.07    |               | 붕산용액흡수법(UV)     |                  | "   |  |
|          | 황화수소       |               | 0.004ppm             |       | 불검출     |               | 저온농축-GC(FPD)    |                  | "   |  |
|          | 메틸메르캅탄     |               | 0.06ppm              |       | 불검출     |               | 저온농축-GC(FPD)    |                  | "   |  |
|          | 다이메틸설파이드   |               | 0.05ppm              |       | 불검출     |               | 저온농축-GC(FPD)    |                  | "   |  |
|          | 다이메틸다이설파이드 |               | 0.03ppm              |       | 불검출     |               | 저온농축-GC(FPD)    |                  | "   |  |
|          | 트라이메틸아민    |               | 0.02ppm              |       | 불검출     |               | 헤드스페이스-GC(FID)  |                  | "   |  |
|          | 아세트알데하이드   |               | 0.05ppm              |       | 불검출     |               | DNPH 유도체화(HPLC) |                  | "   |  |
|          | 분석기간       |               | 10/31 ~ 11/09        |       |         | 분석책임자         |                 | 이 채 란 (서명)       |     |  |
|          | 종합판정       |               | 적 합                  |       |         | 기술책임자         |                 | 조 병 규 (서명)       |     |  |

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2022 년 11 월 09 일



상 호 : 주 흥 환 경 주 식 회 사  
 경기도 화성시 병점동로164번길  
 소재지및연락처 : 39, 201호(진안동 광림빌딩)  
 대 표 자 성 명 : 이 길 재 (서명 또는 인)

이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.